



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"28 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ"
(ФГКУ "28 отряд ФПС по г. Москве")**

**Генеральному директору
ООО «Инновационные решения»
Бабачаных И.И.**

ул. Планерная, 4 стр.1, Москва, 125481
тел.: 8-495-496-24-80; факс: 8-495-496-16-01

17.02.2014 № ИИХ 71
на № _____ от _____

Уважаемая Ирина Игоревна.

В соответствии с договором на проведение опытной эксплуатации «Оборудования» от 21 ноября 2013 года между ФГКУ «28 отряд ФПС по г. Москве» и ООО «Инновационные решения» (ООО «Иннова») на проведение опытной эксплуатации оборудования – броскового огнетушителя «Fire Fighter» сообщаем следующее: данные огнетушители были поставлены в боевой расчет 39-й пожарной части ФПС ФГКУ «28 отряд ФПС по г. Москве» и в службу пожаротушения ФГКУ «28 отряд ФПС по г. Москве», общей численностью 6 и 3 огнетушителя соответственно. Из расчета по 3 огнетушителя на каждый пожарный автомобиль.

В период опытной эксплуатации данного изделия были отработаны методика и тактика тушения возможного пожара.

В период с 01 декабря 2013 года по 10 февраля 2014 года данный огнетушитель применялся для тушения пожаров 7 (семь) раз. А именно:

- 01.01.2014 года, по адресу: улица Свободы, дом 43 (мебель в квартире на площади 1 кв. метр);
- 05.01.2014 года, по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 8 (мусор);
- 23.01.2014 года по адресу: улица Фомичевой, дом 4, (личные вещи и мебель в квартире на площади 4 кв.метра);
- 23.01.2014 года по адресу: улица Туристская дом 13 (обшивка входной двери в квартиру);
- 31.01.2014 года по адресу: улица Планерная, дом 18 (мусор в мусорокамере);
- 04.02.2014 года по адресу: улица Фабрициуса, дом 33 корпус 2 (мебель и личные вещи в квартире на площади 4 кв.метра, спасено из горящей квартиры и вышележащих этажей три человека);
- 08.02.2014 года по адресу: улица Большая Набережная, дом 1 корпус 1 (личные вещи в квартире на площади 1 кв.метр).

Исходя из вышеперечисленных случаев применения броскового огнетушителя «Fire Fighter» при тушении пожаров, следует сделать вывод, что данное изделие эффективно в начальной стадии тушения пожара. При этом даже не подготовленные лица могут довольно эффективно их использовать, что показывает целесообразность размещения данного огнетушителя с целью его эффективного использования в таких помещениях, как: квартиры жилых многоэтажных домов, частные домовладения, офисы, гаражи, строительные площадки и т.д. Также отмечается, что при использовании броскового огнетушителя «Fire Fighter» при тушении пожаров удалось избежать проявления вторичных факторов пожара, таких как излишне пролитая вода как в горящих помещениях, так и недопущение ущерба от пролитой воды на нижележащих этажах.

Подводя итог проведенных испытаний в реальных условиях хочется отметить, что бросковый огнетушитель «Fire Fighter» показал себя исключительно с положительной стороны. Признать его высокую эффективность и неприхотливость в использовании даже лицами, не имеющими специальной подготовки. Считаем целесообразным укомплектовать данным типом огнетушителей пожарно-спасательную технику, находящуюся на вооружении Московского гарнизона пожарной охраны и по России в целом.

**Начальник ФГКУ «28 отряд ФПС по г. Москве»
полковник внутренней службы**



М.С. Фирсов